2230

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: ROOSE bvba
Straat en nummer: Ellestraat 119a
Postcode en gemeente: 8550 Zwevegem
Tel.: telefoon: 056/75 52 35
Fax:
E-mail:
BTW-nummer: BE BTW BE 0426.616.688

KLANT

Naam: Claes Leon
Straat en nummer: Kortrijkstraat 147
Postcode en gemeente: 8550 Zwevegem
Tel.: 056.75.68.34 Fax:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

OVI/P/171/2230/04.22/01/M

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Niet ingedeeld: <5000 kg / 6000 liter (particuliere stookolietanks) Inhoud 5 Lum. L
< 55 (42) EW, 06

☐ Ingedeeld : >5000 kg / 6000 liter of meer (particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik Inhoud L

☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☒	☐	☐	☒
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☒	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☒	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Tankdek. in Achterkant huis.

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: 0 cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☒	☐	☒	☐	
Potentiaalmeting		☒	☐	☒	☐	-940 mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Op deuntjesvan de tank

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Thomas Nelson
Erkenningsnummer: SV0558.5

DATUM KEURING: 12 - 04 - 2022
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 10 - 04 - 2032

voor kennisname,
Claes L

(handtekening erkend technicus) *(handtekening klant)*