J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 10K 1024-C Ref. verslag RAP VH 2010 0325-1

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Sites 227-INSP

☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☒ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271) 20 bezoek na verkoop

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DE DEKEN	Voornaam	THOMAS	Postnr	9790
Adres	BEERSTRAAT 27		Gemeente	WORTEGEM.	
Installateur	BLOCKEEL GUNTHER		Gemeente		
BTW-nummer	BE 0897.197.639				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__/__/____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	IDEM			Postnr.	
Adres				Gemeente	
EAN-code				Elektriciteits-verdeler	

De installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U_{nom} (V ac/dc)	2x230	40A 0,3A 4P →	5x20A 2P AUT 1x20A 2P AUT (BORD 2)
Ø voedingskabel (mm²)	BESTHAVEN	BORD 1	
I_{nom} aansluiting (A)	MAX 40A	40A 0,03A 4P	1x25A 2P AUT reserve
Type alg. schakelaar	AUT.	2x20A 2P AUT	2x16A 2P AUT
Aantal borden	2	1x20A 2P AUT (AES)	1x6A 2P AUT
Aantal eindstroombanen	13+7	40A 0,03A 4P →	5x20A 2P AUT 2x16A 2P AUT
Type aardelectrode	PICKETTEN	BORD 2	
Algemene diff.stroom.inr.	40A 0,3A 4P		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A 0,03A 4P		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	6,2 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	>100 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN.

- definitief verlichting nog te plaatsen
- boorverstopping en zeepsifon
- keuring aanpalende enhet het onderzoek uitgebreid gevoerd op verslag 149 0903/12/04

☒ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP 149/0903/12/04

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Datum onderzoek:
25/3/2035	Hugo Pet	25/3/2010

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

SNRA

C1077

RAP-E-901 (01.07.2008)