



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

Volgende controle: 27/10/2023

Datum keuring: 27/04/2023 **Inspecteur:** Dieter Goderis
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62055518
Datum verslag: 27/04/2023

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Kastanjedreef
Huisnummer 17
Busnummer
Postcode 9690
Gemeente Kluisbergen
Land België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar
Naam Jean-Paul Pauwels
Straatnaam Kastanjedreef
Huisnummer 17
Busnummer
Postcode 9690
Gemeente Kluisbergen
Land België
Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2 x 1200 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat	☒	☐	☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐

LEIDINGEN	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☐	☒
Staat aanvoerleiding			☐	☒

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒		
Lekt stookoliefilter			☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	OK	NOK	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
Rood Er werden lekindicaties aan de leidingen vastgesteld
Rood De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn

Opmerkingen
Drukverlies 0 mbar/h

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkeningsnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



























