

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/09/2021

Inspecteur: Jo Tijtgat

Mentor:

Installateur: Lanneau Kurt BVBA

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0663 587 787

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 18460120

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Manillestraat
37
9690
Kluisbergen
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Vandendriessche D.
Manillestraat
37
9690
Kluisbergen
België

Naam contactpersoon
Telefoon
Gsm nr. (SMS)

Lanneau Kurt
0497/73.06.02

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail


Lanneau Kurt BVBA
BE 0663 587 787
0497/73.06.02
info@kurtlanneau.be

Teller Nr.: 5758134

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 1~230V
Aantal kringen: 21

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 10,64 MΩ


OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 5,59 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40			A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	p	Sectie (mm²)
4	C	16		2	1,5
4	C	16		2	2,5
12	C	20		2	2,5
1	C	25		3	4

Visueel nazicht (algemeen) OK
Aansluitingen OK

Directe aanraking OK
schema in bijlage door Aceg vzw NA

Indirecte aanraking OK

Equipotentiale verbindingen OK
Continuïteit OK

Doorsnede geleiders OK
Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Q2 Geen inbreuken vastgesteld.

Q36 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

Q Keuken en sanitaire toestellen maken geen deel uit van ons nazicht.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/9/2046


- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 9

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Jo Tijtgat



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aannemer.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.



www.aceg.be

02 880 86 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/9/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



Vandendamme Dams
Marillestraat 37
5630 Kruisbergen

Kurt Lannan
Kijfstraat 53c
5570 Wijnegem
0478 730602
BSW 0663 547 787


Acco G
08.09.2021




Vandendamme Dams
Marillestraat 37
5630 Kruisbergen

Kurt Lannan
Kijfstraat 53c
5570 Wijnegem
0478 730602
BSW 0663 547 787

Acco G
08.09.2021





Van deuren naar
 1200 mm breedte
 850 mm breedte
 850 mm breedte
 850 mm breedte
 850 mm breedte

Van deuren naar
 1200 mm breedte
 850 mm breedte
 850 mm breedte
 850 mm breedte
 850 mm breedte

ACEG 61
 08.02.2021

