ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 31/08/2021
ID-label:

Inspecteur: Vincent Dubois

B.T.W. nr.:BE 0538 974 461

Merk en type meettoestel: metrel ET81557

Serie Nr.: 19481241

Mentor:
Klantreferentie:

Installateur: H2ohm bv

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Bosdreef
Huisnummer	33
Busnummer	
Postcode	8530
Gemeente	Harelbeke
Land	België

Eigenaar

Naam	Desmarez-Tack
Straatnaam	Bosdreef
Huisnummer	33
Busnummer	
Postcode	8530
Gemeente	Harelbeke
Land	België

Naam contactpersoon	H2ohm bv
Telefoon	0478/363512
Gsm nr. (SMS)	

Installateur

Naam	H2ohm bv
BTW nr.	BE 0538 974 461
Telefoonnummer	0478/363512
E-mail	info@h2ohm.be

Type :
Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54144



Teller Nr.: : 38596282

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 8.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS
Spanning: 3~230V
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 25 A
Aantal borden: 1
Aantal kringen: 20
RI algemeen: 3,77 MΩ

OK

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 17,40 Ω
OK

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Int	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
10	C	20		2	2,5
4	C	16		2	2,5
5	C	16		2	1,5
1	C	25		4	6

Visueel nazicht (algemeen) OK
Directe aanraking OK
Indirecte aanraking OK
Aansluitingen OK
schema in bijlage door Aceg vzw NA