J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 230090 Ref. verslag RAP 1[illegible]

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Belac 227-INSP

☑ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - ~~wijziging~~ - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	LIBBRECHT - HOPPE	Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente		
Installateur	[illegible] MOERSELESTRAAT 106		Gemeente	MENEN	
BTW-nummer	BE 0[illegible]				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__/__/____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	LIBBRECHT - HOPPE			Postnr.	8930
Adres	KUPERSTRAAT 10			Gemeente	HAREBEKE
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits-verdeler	INFRAX

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☑ wooneenheid (huis, appartement, ~~andere~~) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		**Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**
U_{nom} (V ac/dc)	400/230 V	ALGEMEEN
Ø voedingskabel (mm²)	XVB[illegible]	
I_{nom} aansluiting (A)	[illegible] A	B, C, L: 2P+N+T, 16A C; D-H: 2P+N+T, 16A C
Type alg. schakelaar	ACTIEF	I: 2P+N+T: 20A C
Aantal borden	1	VIA 2P DIFF 63/0,03A:
Aantal eindstroombanen	17	
Type aardelectrode	[illegible]	P: 2P+N+T, 16A C
Algemene diff.stroom.inr.	4P DIFF 63/0,03A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	4P DIFF 63/0,03A	K-O; S: 2P+N+T, 16A C
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen	**Meetapparaat** : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			**Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig** : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	3,9 Ω	Isolatieweerstand (~~250~~/500/~~1000~~V) :	>7 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	~~OK~~/~~NOK~~	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

N-E-N

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___/_____-__

Besluit

☐ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	10/3/[illegible]	**Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)**	J. VAN HEMELEN ORGANISME DE CONTROLE asbl inspecteur (S) DECONINCK Jean Pierre	**Datum onderzoek:**	6/03/[illegible]

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.12.2015)

75010